



- SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ**
1. Kaskada 2 szt. Rendamax R30 120kW kondensacyjnie
 2. Sprzęgło hydrauliczne
 3. Rozdzielacz 1150 l m³, 0m
 4. Zbiornik CWU 2*1200dm³
 5. Rozdzielacz 1150 l m³, 2,0m
 6. Naczynie przeponowe Reflex N 1000/6
- PROJEKTOWANA INSTAL. C.O. RURY PP STABI
 - GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY (np. dwupłytkowy, wysk. 60,0cm, dł. 70,0cm)
 - PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA
 - PROJEKTOWANA INSTAL. GAZOWA

TYTUŁ	
PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ	
WYKONAWCA	URZĄD GMINY ZAKŁAD OCHŁEPI UL. ŚWIRKOVA 6 46 - 050 TARNÓW OCHŁEPI
INSTALACJONARZ	46 - 050 TARNÓW OCHŁEPI UL. KOPERNIKA DE. NR 1613/202, 2270/202
TYTUŁ	
RZUT KONDYGNACJI NR 1 CENTRALNE OGRZEWANIE	
WYKONAWCA	inż. JOANNA POLCZYŃSKA - IWAN upr. nr 176/80, 483/90
WYKONAWCA	mgr inż. JERZY LIBERSKI upr. nr OP/0186/PWOS/05
WYKONAWCA	PRZEDSIĘWZIENIE OŚWIĘCZÓW - BUDOWANIE "AGNA" S.C. ul. Kralowa 2 48 - 105 Głubczyce tel. 077 485 21 79 mgr inż. arch. Rafał Stojanek 0 500 253 296
WYKONAWCA	ADP PROJEKTOWANIE MAREK PARTYZA ul. STYCZNEGO 41-43/6 41-100 Głubczyce tel. 0 501 605 975
DATA	STYCZEŃ 2008
WYKONAWCA	02-IS 1:50