



**Szafka pomiarowa**  
 w obudowie z materiałów izolacyjnych  
 typu ZP-1/GZE/F  
 usytuować w granicy działki 140/6

**UWAGA**  
 \* zabezpieczenia przedlicznikowe, licznik  
 - przystosować do plombowania

Dla instalacji zasilającej - układ TN-C  
 Dla instalacji odbiorczej - układ TN-S  
 Ochrona od porażeni:  
**WYŁĄCZNIK ROZNIOWO-PRĄDOWY**

BRANZA: ELEKTRYCZNA		rys.
<b>SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA</b>		nr 2
OBIEKT: Zasilania boiska sportowego		skala
ADRES: Miedziana, działki nr działki 34, 48/5, 140/6 km2		
INWESTOR: Urząd Gminy Tarnów Opolski		
PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Giesza		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Ewald Mrugala		DATA: PAŹDZIERNIK 2009